

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1019/89

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Plannja Avloppsluftare

Innehavare	Plannja Steinvalls AB, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro, tel: 010-516 10 00, fax: 010-516 14 10, e-post: info.steinwalls@plannja.se, hemsida: www.plannja.se, org.nr: 556312-1135.
Produkt	Avloppsluftare tillverkad av förzinkad och belagd stålplåt. Anslutningen mot luftningsledningen utgöres av ett flexibelt rör av LDPE, polyeten. Produkten kan levereras med eller utan överdel som kan vara fast eller ställbar för 14-45° taklutning. Anslutningen mot tak modulanpassas och finns i utförande till takpannor samt Plannjas plåtpannor och profiler.
Avsedd användning	Luftning av spillvattenledningssystem. Avloppsluftaren fungerar som takgenomföring för anslutning till 75 eller 100 mm rördimensioner.
Handelsnamn	Plannja Avloppsluftare
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): BBR Fuktsäkerhet 6:53 Installationer för spillvatten, luftning 6:641, sista stycket, 1:a meningen Utformning 6:644, 1:a meningen
Tillhörande handlingar	Produktblad, Plannja Avloppsluftare, daterad 2013-04-29. Montageanvisning Avloppsluftare, daterad 2012-12-03.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1999-07-20 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Ref nr./diarie nr. 100-92-0983. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Plannja Steinwalls AB, 570 12 Landsbro.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	Plannja Steinwalls AB, Landsbro
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Produktens typbeteckning	typbeteckning
Typgodkännandets nummer	1019/89
Löpande tillverkningsnummer eller datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag Rapport nr P701341 och PX26963 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt sammanställning daterad 2013-07-16.

Kommentarer Godkännandet gäller under förutsättningen att avloppsluftaren monteras i max. korrosivitetsklass C4.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-06-25 och projektnummer T300200-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2018-08-04.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Leif Lundqvist

Krister Svensson