

WIJO TAKAVVATTNING

Innehavare/Utfärdat för

Wijo AB

Box 26, SE-893 21 Bjästa, Sverige
Organisationsnummer: SE556509750701
Tel: +46 660266580, Fax: +46 660221320
E-post: info@wijo.se, Hemsida: www.wijo.se

Produktbeskrivning

Takavvattningssystem av varmförzinkad (Z275) färgbelagd stålplåt eller av aluzinkbelagd (AZ185) stålplåt. Rännor tillverkas av 0,6 mm och rör av 0,6 - 0,7 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Rännkrokarna tillverkas av 1,25 mm varmförzinkad stålplåt eller aluzinkbelagd stålplåt. Den varmförzinkade stålplåten skyddas av en polyesterbaserad färg (HBP) med en total tjocklek av ca 70 µm, (35 µm per sida).

Avsedd användning

Uppsamling och avledande av regnvatten och smältvatten från tak.

Handelsnamn

Wijo Takavvattning

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1, 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Installationer för dagvatten
Utformning

6:642, 1:a stycket

6:644, 1:a meningen

Tillhörande handlingar

Wijo Monteringsanvisning, daterad 2013-09-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 100-94-0141, Kontrollorgan: RISE, Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Wijo AB, Bjästa, Sverige

Typgodkännande 0061/02 | 2018-01-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P09116



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Material
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

Wijo AB, Bjästa
†
RISE Certifiering 1002
Typbeteckning
0061/02
Stål + Zink + HBP eller Aluzink
nr.
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter PX25225A, P700186 och P700186A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Rapport 6P06266 från RISE, Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Produkterna eller delar av dessa är utförda enligt SS-EN 612 och SS-EN 1462.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-01-30.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-01-22.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Kasem Bjelevac